



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HK51.B.00070/26

Серия **RU** № **0577355**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Евразийская сертификационная компания». Место нахождения (адрес юридического лица): 115054, РОССИЯ, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Замоскворечье, Большой Строченовский переулок, дом 25А. Адрес места осуществления деятельности: 119071, РОССИЯ, город Москва, улица Малая Калужская, дом 15, помещение 9/1, этаж 2, помещение V, комнаты № 1,2,3. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HK51. Дата решения об аккредитации: 16.01.2025 года. Номер телефона: +7 4952150708. Адрес электронной почты: info@ecert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЕНТАР-С"

Место нахождения (адрес юридического лица): 111123, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 44, помещение 1103-1
Адрес места осуществления деятельности: 111123, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 34
Основной государственный регистрационный номер 1177746568911.
Телефон: 84956402415 Адрес электронной почты: info@ventar-s.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЕНТАР-С"

Место нахождения (адрес юридического лица): 111123, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 44, помещение 1103-1
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 111123, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 34

ПРОДУКЦИЯ Клапан ПВКО

Иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию согласно приложениям - бланки №№ 1110097 - 1110098 на 1 - 2 листах. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.12-002-02398372-2026 Клапаны воздушные ПВКО.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8415 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 6395УТ от

15.05.2026 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Акта анализа состояния производства №27.04.2026-1ЕСК от 30.04.2026, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Евразийская сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HK51) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Дрофань Екатерина Вадимовна

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 1110098 на 2 листе. Условия хранения - ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения 3 года. Назначенный срок службы 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 12.03.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

27.05.2026

ПО

26.05.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Михайлов Андрей Игоревич
(Ф.И.О.)

Смеянов Юрий Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HK51.B.00070/26

Серия RU

№ 1110097

1. Описание оборудования и средств обеспечения взрывозащиты

Прямоугольные взрывозащищенные клапаны типа ПВКО (далее-клапаны) предназначены для управления потоками воздуха в системе вентиляции во взрывоопасных средах.

Клапаны состоят из прямоугольного корпуса с одной или несколькими лопатками (заслонками) поворотного типа и исполнительного механизма, в виде электропривода или ручного управления.

Клапан состоит из корпуса коробчатого типа с установленными в нем лопатками поворотного типа различной конструкции, рычажной системы привода лопаток и механизма привода клапана.

Корпус выполнен из оцинкованной и нержавеющей сталей толщиной от 1 до 2 мм. Заслонка клапана может изготавливаться:

- из оцинкованной и нержавеющей сталей толщиной от 1 до 2 мм;

Клапаны «канального» типа должны выпускаться с двумя присоединительными фланцами. Привод должен быть установлен снаружи или внутри корпуса

В конструкции клапанов должны быть предусмотрены меры, элементы, предотвращающие самоотвинчивание крепежных изделий в процессе транспортировки и эксплуатации.

Пример структуры условного обозначения клапанов:

ПВКО – У- М(Р) - В – Н – МВ220 – Ex

- ПВКО – тип клапана воздушного
- МВ – электропривод
- У – утепление корпуса
- Р – ручной привод
- В – горизонтальный размер
- Н – вертикальный размер
- 220 – напряжение питания (220В:24В)
- Ex – взрывозащищенное исполнение привода

Подробное описание конструкции клапанов приведено в руководстве по эксплуатации.

2. Основные технические данные:

Таблица 1. Основные технические данные.

Маркировка взрывозащиты клапана	Ex I Ex h IIB T4 Gb X
Температура рабочей среды, °C	От минус 40 до плюс 80
Рабочее давление, кПа	1500
Скорость перемещения воздушной смеси, м/с, не более	20
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации стандартного исполнения по ГОСТ 15150-69, °C	
-для клапанов ПВКО с ручным приводом;	От минус 40 до плюс 40
-для клапанов ПВКО с электроприводом;	От минус 30 до плюс 40
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации морозостойкого исполнения по ГОСТ 15150-69, °C	
-для клапанов ПВКО с ручным приводом;	От минус 60 до плюс 40
-для клапанов ПВКО с электроприводом;	От минус 60 до плюс 40

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Михайлов Андрей Игоревич
(Ф.И.О.)

Смеянов Юрий Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HK51.B.00070/26

Серия RU

№ 1110098

Взрывозащищенность клапанов обеспечивается выполнением требований ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36), ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013.

Внесение изготовителем в конструкцию и техническую документацию изменений, влияющих на взрывозащищенность и соответствие насосов требованиям ТР ТС 012/2011, возможно только по согласованию с органом по сертификации.

3. Оборудование соответствует требованиям:

ТР ТС 012/2011

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)

Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.

ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36)

Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013

Взрывоопасные среды. Часть 37. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Неэлектрическое оборудование с видами взрывозащиты "конструкционная безопасность "с", контроль источника воспламенения "b", погружение в жидкость "k".

4. Специальные условия применения

Знак Х, стоящий в конце маркировки взрывозащиты, означает, что при эксплуатации необходимо соблюдать следующие специальные условия:

- Монтаж и эксплуатация клапанов должна выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации изготовителя ООО ТД «Вентар-с»;
- Обеспечение надежного заземления.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Михайлов Андрей Игоревич
(Ф.И.О.)

Смеянов Юрий Владимирович
(Ф.И.О.)